

Pytanie Nr 2

„Zakup, dostawa i montaż 5 sztuk klimatyzatorów oraz demontaż z ponownym montażem 1 sztuki klimatyzatora w jednostkach organizacyjnych Fundacji „Unia Bracka”

Nr sprawy : NZ/AM/20/15/IN

Pytanie nr 1

Jaki jest dach - czym pokryty?

Odpowiedź: Dach pokryty jest papą termoizolacyjną.

Pytanie nr 2

Jaka jest przewidziana konstrukcja montażowa pod klimatyzatory?

Odpowiedź: Konstrukcja montażowa pod klimatyzatory powinna spełniać następujące wymagania:

- dolna krawędź jednostki zewnętrznej: minimum 20 cm powyżej poziomu pokrycia dachu,
- elementy wsporcze powinny być zamontowane do pokrycia dachu w sposób nieinwazyjny (nie dopuszcza się przebicia pokrycia dachowego elementami kotwiącymi), mają zapewniać stabilność urządzeń i ich bezpieczne użytkowanie,
- jednostki zewnętrzne powinny być zamontowane w sposób zapewniający nie przenoszenie wibracji na poleć dachową,
- montaż jednostki zewnętrznej: 2,5 m od komina.

Pytanie nr 3

Jaka jest możliwość przejścia na dach? Czy uzgodniono z architektem jaka jest możliwość przejścia na dach?

Odpowiedź: Przejście na dach instalacji jest możliwe nieużytkowanymi przewodami kominowymi przeznaczonymi pod kanały instalacyjne.

Pytanie nr 4

Dlaczego zg. z zał. nr 2 w pokoju nr 9 przewidziana jest moc chłodnicza 5,2/6,6kW skoro dla pomieszczenia 35m² wystarczająca jest moc chłodnicza ok 3,5kW? Czym kierował się zamawiający przy doborze mocy urządzenia?

Odpowiedź: W dwóch połączonych ze sobą pokojach znajduje się 6 stanowisk komputerowych, stale pracuje 6 osób, pokój jest silnie nasłoneczniony w związku z powyższym Zamawiający wymaga większej mocy chłodniczej klimatyzatora.

Fundacja „Unia Bracka”
ul. Kokota 172
Ruda Śląska 41-711
tel. 32 240 10 65
fax 32 240 10 65 wew. 105
e-mail:
fundacja@uniabracka.pl

NIP 954-13-02-823
REGON 270234496
KRS NR 0000085516
PODMIOT LECZNICZY
NR 000000021307
NR KONTA PKO BP
65 1020 2401 0000
0602 0216 4622

Przychodnie Fundacji „Unia Bracka”

Bytom
Przychodnia Bracka BOBREK
Przychodnia Bracka MIECHOWICE

Gliwice
Przychodnia Bracka GLIWICE
Przychodnia Bracka SOŚNICA

Katowice
Przychodnia Bracka przy GIG
Przychodnia Bracka OSIEDLOWA
Przychodnia Bracka MURCKI
Przychodnia Bracka STASZIC
Przychodnia Bracka WUJEK

Knurów
Przychodnia Bracka KNURÓW
Przychodnia Bracka SZCZYGŁOWICE

Mysłowice
Przychodnia Bracka MYŚŁOWICE
Przychodnia Bracka WESOŁA
Przychodnia Bracka na CHOPINA

Ruda Śląska
Przychodnia Bracka BIELSZOWICE
Przychodnia Bracka HALEMBA
Przychodnia Bracka POKÓJ
Przychodnia Bracka POLSKA-WIREK
Przychodnia Bracka ŚLĄSK

Sosnowiec
Przychodnia Bracka PORĄBKA-KLIMONTÓW
Przychodnia Bracka KAZIMIERZ-JULIUSZ

Zabrze
Przychodnia Bracka MAKOSZOWY
Przychodnia Bracka ZABRZE



FUNDACJA „UNIA BRACKA”
KIEROWNIK
Zespołu Techniczno-Majątkowego
www.uniabracka.pl

Joanna Kasprczyk

Sporządziła : Agnieszka Mól
Zespół Techniczno – Majątkowy
Tel. 32/240-10-65 wew. 172

FUNDACJA „UNIA BRACKA”
VICEPREZES ZARZĄDU
ds. Ekonomiczno-Finansowych

Eugeniusz Żytek

Wiceprezes Zarządu

FUNDACJA „UNIA BRACKA”
PREZES ZARZĄDU

Przemysław Zawadzki

Prezes Zarządu